

Bilaga 4

Gränsvärde och resultat för Eksjö reningsverk 2016

I tabellen nedan redovisas ett rullande tolv månaders medelvärde för reningsverket

Gränsvärde för Eksjö reningsverk

Totalfosfor: 0,3mg/l som rullande tolv månaders medelvärde

BOD7: 10mg/l som rullande tolv månaders medelvärde

Totalkväve: 15 mg/l som årsmedelvärde

Resultat för Eksjö reningsverk 2016

Totalkväve: 12 mg/l som årsmedelvärde

Månad	Totalfosfor mg/l	BOD7 mg/l
1	0,10	< 3
2	0,11	< 3
3	0,12	< 3
4	0,12	< 3
5	0,14	3,0
6	0,14	3,0
7	0,16	3,2
8	0,16	3,1
9	0,16	< 3
10	0,17	< 3
11	0,18	< 3
12	0,20	3,0
Medelvärde	0,147	Ca 3.0 går ej att bestämma